

新北市消防專技人員辦理消防安全設備監造紀錄表

壹、填表說明：

- 一、本表適用建築新建、增建、改建、修建、變更使用及室內裝修消防安全設備勘驗之案件。
- 二、消防安全設備監造人員應對其監造案場全部消防安全設備簽證負責，本表所列各監造項目應檢附照片資料數量為最低要求，消防設備人員得依實際監造數量檢附相關執行情形。
- 三、消防安全設備監造人依監造計畫執行監造時應紀錄，拍照建檔存證，並應由專技人員本人簽署及加蓋執業圖記。
- 四、監造相片上應顯示日期，並以標示板說明監造項目(含樓層及位置)，如無法以一張相片呈現時，應加拍其他角度照片。
- 五、本表未檢附或現場檢測尚未按圖施作完成者，視同施工未完成，本局得逕行退還申請案件，並列入後續排定案件之紀錄，同時有違反消防設備人員法第41條規定者，本局將依規定處理。

貳、基本資料

- 一、申請地址(地號)：
- 二、申請類別：
- 三、建(使)照號碼：
- 四、監造日期：自○○年○○月○○日至○○年○○月○○日
- 五、監造人：(簽章)


參、監造情形

監造項目	監造消防安全設備種類	頁碼	檢附情形	備註
耐燃耐熱配線保護檢視確認(含預埋管線)				各項設備及其元件至少檢附1張耐燃耐熱配線保護確認相片。
水系統滅火設備立管加壓試驗				各幫浦至少檢附1張立管加壓試驗相片。

各系統配管施作確認(含管材、管徑、預埋管線等)				各系統至少檢附1張配管施作確認相片(含管材、管徑、預埋管線等)。
消防水池、水箱容積及連通管、通氣管尺寸確認				各消防水池、屋頂水箱、連通管、通氣管至少檢附1張容積(長、寬、高)、尺寸確認相片
幫浦室、防災中心、緊急電源(發電機室、蓄電池組等)防火區劃檢視確認				各幫浦室、防災中心、發電機室、蓄電池組至少檢附1張防火區劃檢視確認相片。
消防幫浦、緊急電源(發電機、蓄電池組)安裝確認				各消防幫浦、發電機至少檢附1張安裝確認相片(含固定基座、控制盤、充電器、蓄電池、油箱、殘油坑)
免設室內排煙設備等防火區劃檢視確認				檢討免設室內排煙設備樓層，至少檢附1張防火區劃確認照片。
排煙設備之防火閘門、熔斷片溫度、防火風管確認安裝情形				設有防火閘門、防火風管樓層，各系統至少檢附1張防火閘門、防火風管安裝及熔斷片溫度確認照片。
自然排煙窗、通風窗面積及天花板高度確認				各尺寸自然排煙窗、通風窗至少檢附1張。

一般樓層之開口尺寸、高度及玻璃厚度檢視確認				檢討一般樓層之樓層，各尺寸開口至少檢附1張尺寸、高度及玻璃厚度確認相片。
另一場所區劃檢視				各另一場所至少檢附1 張區劃檢視照片。
避難器具位置、開口檢視確認				設有避難器具樓層，各樓層至少檢附1 張避難器具位置、開口檢視照片

肆、監造相片(範例)

	
室內消防栓立管加壓試驗	○○樓層○○設備耐熱保護確認
	
○○樓層幫浦室防火區劃檢視確認	○○樓層排煙機防火閘門及熔片安裝